

Interpretatie 2014-04

datum 11 december 2014

Interpretatie inzake bereikbaarheid pompkamer.

Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft op 11 december 2014 de volgende interpretatie vastgesteld.

Normparagraaf	NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 8.4 en 10.3.1
Onderwerp	Bereikbaarheid pompkamer
Vraag	In paragraaf 8.4 van EN 12845+A2+NEN 1073 staat dat apparatuur voor de watervoorziening opgesteld moet worden in een ruimte die ook in geval van brand veilig bereikbaar is. In paragraaf 10.3.1 staat dat pompsets in een ruimte met directe toegang moeten worden opgesteld. Wat is de relevantie van deze normbepalingen voor levering of onderhoud van de sprinklerinstallatie in relatie tot het installatiecertificaat?
Antwoord	Deze bepalingen hebben geen betrekking op de levering of het onderhoud van de automatische sprinklerinstallatie.
Interpretatie van het doel c.q. functionele eis	De functionele eis achter paragraaf 8.4 en 10.3.1 is dat ook in geval van brand de bediening van de pompen en de afsluiters mogelijk blijft. De installateur heeft niet altijd invloed op de locatie van deze opstelling(en). Het kan derhalve geen onderdeel uitmaken van het installatiecertificaat.
Vertaling naar een prestatie-eis of producteis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	Hoe dit wordt uitgevoerd moet omschreven worden in het "basisontwerp" en kan d.m.v. inspectiecertificatie worden beoordeeld op afgeleide doelstellingen.
Bepaling	n.v.t.